



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.HB56.H02158

Срок действия с 30.12.2019 по 29.12.2022

№ 0425797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11HB56

Орган по сертификации продукции ООО "Орион". Адрес: 600033, РОССИЯ, Владимирская обл, г Владимир, ул Сушевская, дом 37, помещение № 4. Телефон +7 4922494301, адрес электронной почты info@orion-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Пресс- система из оцинкованной стали SANHA - Therm, состоящая из труб диаметром от 12 до 108 мм, оцинкованных с наружной стороны, серии 24000, или оцинкованных с наружной и внутренней стороны, серии 24000-DZ, из углеродистой стали 1.0034 и пресс-фитингов серий 24000 и 28000 из углеродистой стали, для отопления, пневмолиний, промышленного применения и систем пожаротушения. Спецификация изготовителя, DIN EN 10312, DIN EN 1254-

код ОК
24.20.13.130

7. Серийный выпуск СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя. ГОСТ 10707-80 П.П. 1.4, 1.6, 1.7, 2.4, 2.7, 2.9, 2.10.
ГОСТ Р 52948-2008 П.П. 5.11, 5.14. DIN EN 10312:2005 п.п. 8.8.1, 8.8.4, 8.8.5(сортамент)

код ТН ВЭД
7306301100,
730799100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SANHA GmbH & Co. KG. Адрес: ГЕРМАНИЯ, Im Teelbruch 80, 45219 Essen.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ЗАНА РУС». ОГРН: 1077758601381, ИНН: 7714706281, КПП: 771401001.

Адрес: 125319, РОССИЯ, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, офис 1301, телефон/факс: +7 495 252 0229, адрес электронной почты: rus@sanha.com.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №1971 от 17.07.2018 года. НИИЛ БиСМ БНТУ аттестат № ВУ/112 1.0024, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.25 к.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема Сертификации: 3с

Руководитель органа

З.Е.
подпись

Е.Г. Зонин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.И.
подпись

Р.С. Аникина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации